

wdrożona
Zarządzeniem nr 47 /2020
Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowego Instytutu Badawczego

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

**Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Warszawa ul. Wawelska 15**

Część IX – zeszyt nr 9

Budynki gospodarcze poniżej 50 osób w budynku

OPRACOWALI:

Tomasz Babula

Dariusz Słodki

Warszawa, kwiecień 2020r.

Spis treści

1. Wstęp.....	3
2. Szczegółne warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia budynku, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych w tym zagrożenia wybuchem.....	3
2.1. Budynek Archiwum.....	3
2.1.1. Charakterystyka budynku Archiwum.....	3
2.1.2. Klasa odporności budynku i jego elementów	3
2.1.3. Strefy pożarowe.....	3
2.1.4. Warunki ewakuacji.....	3
2.1.5. Elementy wykończenia wnętrz.....	3
2.1.6. Instalacje przeciwpożarowe	4
2.1.7. Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji technicznych	4
2.1.8. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.....	4
2.1.9. Drogi pożarowe	4
2.1.10. Podręczny sprzęt gaśniczy	4
2.2. Budynek agregatu prądotwórczego.....	4
2.2.1. Charakterystyka budynku agregatu prądotwórczego	4
2.2.2. Klasa odporności budynku i jego elementów	4
2.2.3. Strefy pożarowe.....	4
2.2.4. Warunki ewakuacji.....	5
2.2.5. Elementy wykończenia wnętrz.....	5
2.2.6. Instalacje przeciwpożarowe	5
2.2.7. Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji technicznych	5
2.2.8. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.....	5
2.2.9. Drogi pożarowe	5
2.2.10. Podręczny sprzęt gaśniczy	5
2.3. Budynek administracyjny.....	5
3. Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi.....	5
4. Część graficzna	5

1. Wstęp

Niniejszy zeszyt, opisujący *Budynki gospodarcze w których pracownicy przebywają czasowo i w liczbie poniżej 50* stanowi integralną część Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla COIW, opracowanej w 2019 r. i zaktualizowanej dla NIO-PIBW w 2020r.

2.Szczególne warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia budynku, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych w tym zagrożenia wybuchem.

2.1. Budynek Archiwum – odrębnym folderze

2.2. Agregat prądowy – w odrębnym folderze

2.3 Budynek administracyjny – w odrębnym folderze

3. Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi.

Nie występuje obowiązek prowadzenia ćwiczeń ewakuacyjnych z obiektów archiwum i agregatu prądotwórczego.

4. Część graficzna

W części graficznej określone zostały: umiejscowienie budynku na terenie NIO-PIBW, drogi pożarowe, hydranty zewnętrzne, wejścia do budynku, warunki ewakuacyjne oraz miejsce rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego na poszczególnych kondygnacjach.