

2.1.14 Magazyn materiałów budowlanych.

Budynek materiałów budowlanych zlokalizowany jest naprzeciw wjazdu na teren NIO-PIB przez bramę wjazdową nr 1. Konstrukcja budynku murowana do wysokości **2,5m** powyżej blacha stalowa ok. **1,5m**, dach stalowy dwuspadowy, wysokość max budynku ok. **5m**. W budynku przechowywane są głównie materiały budowlane i konstrukcyjne.

Gęstość obciążenia ogniowego wynosi do **500MJ/m²**. Budynek wyposażony jest w gaśnicę proszkową GP ABC w ilości zapewniającej co najmniej 2kg środka gaśniczego na każde 100m² chronionej powierzchni.

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia zapewniają hydranty zewnętrzne oddalone od budynku do **50m** najbliższy i do **150m** kolejny.

Do obiektu istnieje dojazd pożarowy dla samochodów Państwowej Straży Pożarnej oraz ekip ratunkowych o parametrach nominalnych.

Brak szczególnych zagrożeń przy prowadzeniu działań ratowniczych.